

► Comment utiliser ce catalogue ?

Titre

Le module d'intervention ou la mission selon la nomenclature internationale.

Capacité du module

La description technique.

Localisation actuelle


Le nombre de modules dont dispose chaque unité opérationnelle de la Protection civile.
Pour la facilité: en cas de plusieurs modules du même type, la fiche mentionne également la disponibilité des autres modules similaires.

► Eau d'extinction 3 : transport d'eau à haut débit par tuyaux à partir d'un point d'eau sur maximum 1,5 km

Capacité du module :
Fourniture d'eau sur une distance de maximum 1,5 km à partir d'une pompe d'une puissance nominale 24.000 l · 12 bar placée au point d'eau.

Déploiement :
Pose d'un conteneur au sol.
Établissement d'une ligne principale d'alimentation.

Contraintes :
• Volume d'eau suffisant (cours d'eau gros débit ou lac, ...).
• Zone de manœuvre suffisante pour le dépôt du conteneur (2 x 25 m).
• Sol stable et dur.
• Distance maximale entre conteneur et point d'eau : 25 m.
• Hauteur de redoutement maximale : 15 m.



1 16

Localisation actuelle :

Unités	Eau 1	Eau 2	Eau 3
Liechtenste	1	2	
Basarbocht			1
Jabtschke	2	1	
Ohlin	2	1	
Cramer	3	1	
Libramont	1	1	


Temps de mise en œuvre :

- Une fois le conteneur au sol dans sa position de travail : 15 minutes.
- Déploiement des tuyaux : 4 km/h.

Exemple de composition standard :

Personnel :
1 / 1 / 4 / 2 (camion)

Véhicules :
4 véhicules :
• 1 conteneur pompe hydraulique (porte-conteneurs avec grue).
• 1 conteneur avec pièces détachées ou véhicule légéger.
• 2 conteneurs dévidoir ou camions (tuyaux 100, 150, 200) et pièces diverses pour établissement des lignes.



17 1

Déploiement

La composition du module et l'installation sur place.

Les restrictions décrivent les conditions pour une disposition optimale (par ex. la marge de manœuvre, intervention par d'autres services).

Temps de mise en œuvre

Le temps nécessaire pour la mise en place du module.

Ce délai est basé sur la situation idéale, lorsque toutes les conditions d'épanouissement optimal sont remplies.

Le délai d'exécution ne tient pas compte du temps nécessaire à l'arrivée sur les lieux.

Exemple de composition standard

La composition d'un module sur le plan de l'effectif et du matériel.

Personnel : officiers / sous-officiers / agents